LEGENDA:

- PP, ręczny przicisk przewietrzania
- RPO, ręczny ostrzegacz pożarowy
- czujka dymu DOR 40, gniazdo G40

Tablica wyników serii T3 30/20 z dostawką do koszykówki i do piłki ręcznej/siatkówki firmy Dysten lub o równoważnych parametrach

Legenda:

- miejscowa szyna wyrównawcza
- czujnik zmierzchowy - fotorezystor
- gniazdko telefoniczne
- gniazdko komputerowe
- wypust kablowy
- przycisk sterujący
osprzęt elektroinstalacyjny nim IP44
- włącznik pojedynczy
- włącznik świecznikowy
- włącznik schodowy
- gniazdo 2P+Z 230V
osprzęt elektroinstalacyjny IP20
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- przycisk podświetlany
- przycisk dzwonkowy
- gniazdo 2p+Z 230V
- wentylator kanałowy/osiowy
- wyłącznik główny

- oprawa świetlówkowa 2x58W IP65
np. ES.004 Raylux Opal 2x58 lub równoważne
- oprawa świetlówkowa 2x36W
np. ES.004 Raylux Opal 2x36 lub równoważne
- oprawy rastrowe 4x18W
np. BC.014 LugClassic New PAR 4x18 lub równoważne
- oprawa świetlówkowa 1x36W
np. EO.047PC Atlantyk 3 1x36 IP65 lub o równoważne
- kinkiet/plafon 2x26W IP44 np
np. CA.040.1.20 CS.005 LugStar szybą centr. matowioną
- kinkiet/plafon 1x26W IP44
np. EP.018.1.20 Cube 2x18W EVG
- oprawa typu downlight
- oprawa 400W z siatką ochronną
np. ZM.116.3 680_POWERLUG 2 SM HQI-BT_1X400W
- oprawa 250W z siatką ochronną
np. ZM.113.3 678_POWERLUG 2 AS HQI-T_1X250W
- oprawa 3x58W z siatką ochronną oczka 30x120mm
np. BC.039 S.G.20 819_LUGCLASSIC SPORT NT T5_3X58W
- oprawa 2x49W
np: ES.004 Raylux Opal 2x36

3x(YDY5x6 w RB40) do RSG
4x(YDY5x1,5 w RB32) do RSG
YDY3x2,5 w RB25 z SS1 do RSG
YDY3x2,5 w RB25 z SS2 do RSG
YDY3x2,5 w RB25 z SS3 do RSG
YDY3x2,5 w RB25 z SS4 do RSG
YDY3x2,5 w RB25 z SS5 do RSG

W dół:
YDY 3x2,5 - zasil. SS3
YDY 3x2,5 - zasil. SS5
YDY 4x1,5 - zasil. napędu kosza
YDY 4x1,5 - zasil. napędu kosza
w rurkach RB25

W dół:
YDY 4x1,5 do napędu kosza
w rurce RB25

W dół:
YDY 4x1,5 do napędu kosza
w rurce RB25

W dół:
YDY 4x1,5 do napędu kosza
w rurce RB25

Pluwia RP/G4a YDY2x2,5

Pluwia RP/G4b YDY2x2,5

W dół
YDY 3x2,5 - zasil. SS1
YDY 3x2,5 - zasil. SS2
YDY 3x2,5 - zasil. SS4
YDY 4x1,5 - zasil. napędu kosza
YDY 4x1,5 - zasil. napędu kosza
YDY 4x1,5 - zasil. napędu kosza
w rurkach RB25

UWAGI:
1) Zasilanie i sterowanie koszy napędzanych elektrycznie wg rozwiązań systemowych f. PESMENPOL. W przypadku zastosowania innego producenta dostosować instalację do wymagań ujętych w DTR-ach producenta (w zakresie wykonawcy)
2) Przewody i kable zasilające na hali sportowej układać na korytku kablowym nad trybunami. Pojedyncze odejścia przewodów i kabli układać w rurkach osłonowych RB mocowanych uchwytami do konstrukcji dachu.