



Nr sprawy: 456/III/19

ZARZĄD POWIATU
w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

Gryfice dn. 17.04.2019 r.

.....
.....
.....
.....

Zarząd Powiatu w Gryficach zawiadamia, że w dniu 09.04.2019 r. wpłynęło zapytanie w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu pn.: „**Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach**” (456/III/19) następującej treści:

Pytanie 1

W załączonych do SIWZ przedmiarach robót na wykonanie instalacji c.o. w poz. 19,20, 43, 44, 69, 70 przewiduje się montaż grzejników po 1 komplecie, a w dokumentacji jest ich dużo więcej, czy jest to 6 grzejników do wymiany i pozostawienie grzejników istniejących, czy zgodnie z dokumentacją wszystkie grzejniki są do wymiany?

Odpowiedź Zamawiającego

Wszystkie grzejniki są do wymiany. W wymienionych pozycjach w normach są podane ilości i długości poszczególnych grzejników. Przykładowo w poz. 19:

R - jest sumą roboczogodzin (normatywnych) dla 38 grzejników,

M - podane są ilości w 8 pozycjach wg długości grzejników. Suma ilości w tej pozycji wynosi 38 szt.

Z poważaniem

STAROSTA
Ryszard Chmielowicz