



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Nr sprawy: 456/III/19

ZARZĄD POWIATU  
w Gryficach  
Plac Zwycięstwa 37  
72-300 Gryfice

Gryfice dn. 18.04.2019 r.

.....  
.....  
.....  
.....

Zarząd Powiatu w Gryficach zawiadamia, że w dniu 16.04.2019 r. wpłynęło zapytanie w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu pn.: „**Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach**” (456/III/19) następującej treści:

**Pytanie 1**

W załączonej do SIWZ dokumentacji na wykonanie kotłowni projekt przewiduje tylko wykonanie kotłowni dla potrzeb instalacji c.o. – czy nie zapomniano o instalacji na ciepłą wodę użytkową?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Projekt przewiduje wykonanie kotłowni dla potrzeb instalacji c.o., nie przewiduje instalacji na ciepłą wodę użytkową.

Z poważaniem

**STAROSTA**  
*Ryszard Chmielowicz*