

ZARZĄD POWIATU
w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

Gryfice dn. 15.11.2019 r.

.....
.....
.....
.....

Zarząd Powiatu w Gryficach zawiadamia, że w dniu 08.11.2019 r. wpłynęło zapytanie w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu pn.: „**Roboty budowlane realizowane na podstawie projektu na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Nowego Zamku w Płotach przy ulicy Sienkiewicza 3**”(464/X/19) następującej treści:

Pytanie 1

Chciałbym pojechać do Zamku w Płotach i dokonać wizji lokalnej.
Proszę podać termin i kontakt do osoby która może mnie oprowadzić po obiekcie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

Pytanie 2

Czy technologia wykonania instalacji przewodowej jest zgodna z przedmiarem, tzn. ułożenie 2000m korytka plastikowego na tynku a w nich ułożenie przewodu?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, technologia wykonania instalacji przewodowej jest zgodna z przedmiarem, tzn. ułożenie 2000m korytka plastikowego na tynku a w nich ułożenie przewodu.

Pytanie 3

Z przedmiaru nie wynika czy występują w okablowaniu tory PH90 (np. zasilanie centrali SSP i czy zasilanie z przed wyłącznika głównego prądu).

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie znajduje się w dokumentacji technicznej / Opis / pkt. 1.6.

Pytanie 4

Czy można zastosować urządzenia zamiennie oczywiście posiadające atest CNBOP?

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie znajduje się w dokumentacji technicznej / Opis / Str. 19 - ostatni akapit.

Pytanie 5

Czy w okresie gwarancji serwis i przeglądy zgodnie z PN PKN-CEN 54-14 są w cenie wykonania zadania czy na odrębne zlecenie-umowę?

Odpowiedź Zamawiającego

W okresie gwarancji serwis i przeglądy zgodnie z PN PKN-CEN 54-14 powinny zostać ujęte w cenie.

Z poważaniem

STAROSTA

Ryszard Chmielowicz