




Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nr sprawy: 500/X/20

Gryfice, dnia 23.11.2020 r.

Zamawiający:
Powiat Gryficki
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
tel. +48 91 384 64 50
e-mail: zp@gryfice.pl
www.gryfice.pl

**Wykonawcy
ubiegający się
o udzielenie zamówienia:**

Znak: 500/X/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę i termomodernizację części budynku koszarowego administracyjno-biurowego przy ul. Koszarowej 6 w Gryficach w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Publicznych (CUP Koszarowa)”

W dniu 19.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Wniosek nr 2:

W dokumentacji przetargowej nie udostępniono projektu branży konstrukcyjnej.
Proszę o udostępnienie projektu konstrukcji.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na Wniosek nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada projektu branży konstrukcyjnej, natomiast konstrukcja nośna budynku nie ulega zmianie, a przy nowych otworach drzwiowych w ścianach nośnych uwzględniono nadproża z belek stalowych.

Wskazane wyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zmieniają opisu przedmiotu zamówienia i nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

STAROSTA
Ryszard Chmielowiec