

Gryfice, dnia 16.10.2019r.

Sz.P.

Grzegorz Burcza

Radny Powiatu Gryfickiego

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację o numerze 02/10/2019 z dnia 10.10.2019r. informuję:

1. Wykonana instalacja spełniała wszelkie wymogi i nie zagrażała życiu i zdrowiu mieszkańców, o czym świadczą zeszłoroczne i w poprzednich latach wykonywane przeglądy. Dokonanie remontu fragmentów instalacji odgromowej nastąpiło na skutek audytu. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązywała do usunięcia nieprawidłowości do 31 grudnia 2019r. Wszystkie nieprawidłowości związane z instalacją odgromową zostały naprawione w sierpniu br. za kwotę 6000,00 zł brutto.
2. Wykazane nieprawidłowości to:
 - Niezachowanie odstępu izolacyjnego między połączeniem wyrównawczym paneli fotowoltaicznych, a instalacją odgromową, lokalizacja wsporników modułów PV znajdowały się bezpośrednio nad siatką zwodów, połączenie galwaniczne konstrukcji wsporczych paneli z instalacją piorunochronną obiektu w ramach połączeń ekwipotencjalnych, wykonanie okablowania modułów PV w rurach ochronnych karbowanych typu AROT były nieodporne na promieniowanie UV, które uległy znaczącej degradacji, krzyżowanie przewodów od modułów PV ze zwodami instalacji odgromowej znajdowały się bez zachowania odstępów izolacyjnych.
3. Treść zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 2 sierpnia 2019r. „Zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym instalacji odgromowej budynku hali sportowej „Gryf Arena” położonego przy ul. Piłsudskiego 35 w Gryficach”. Uzasadnienie jak w punkcie 2.

P.O. Dyrektora
Powiatowe Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji

Milena Kopytiuk
Milena Kopytiuk